

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского»
(ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. А.С. Даргомыжского»)

Цандера ул., д. 7, корп. 2, г. Москва, 129075
Телефон: (495) 602-22-32, (495) 602-21-67
E-mail: dshidargomizhskogo@culture.mos.ru
ОКПО 05113482 ОГРН 1027700473041 ИНН/КПП 7717023879 / 771701001

20.02.2026 № ДЖ-50-10-30/26

на № 21-01-2026 от 26.01.2026

Останкинскому межрайонному
прокурору г.Москвы
Е.А.СТЕПАКОВУ

129515 г.Москва 1-ая Останкинская ул., д. 35

Уважаемый Евгений Александрович!

Ваше представление от 26.01.2026 №21-01-2026 об устранении нарушений требований федерального законодательства рассмотрено ГБУДО г.Москвы «ДШИ им.А.С.Даргомыжского» (далее – Учреждение) с участием старшего помощника А.И.Свилина.

По результатам рассмотрения выявленных нарушений сообщаем следующее:

Выявленные нарушения	Принятые меры по своевременному устранению выявленных нарушений
Пожарная безопасность	
1. Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на двери лестничной клетки (нарушены требования установленные п. 24 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ).	1. Договор на закупку доводчиков заключен. После поставки доводчиков нарушение будет устранено. Срок не позднее 28.02.2026г.
2. На объекте защиты огнетушители частично не расположены на специальных подставках из негорючих материалов, исключаящие падение или опрокидывание (в нарушение п. 409 ППР в РФ).	2. Нарушение устранено. Огнетушители располагаются в специальных подставках.

3. Допущено размещение (установка) мебели и различных предметов на путях эвакуации (помещение №10, расположенное на 1 этаже согласно плану БТИ) (в нарушение п.27 «Б» ППР в РФ).	3. Нарушение устранено. Мебель убрана с путей эвакуации.
4. Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения с обозначением их категории и классов зон на входных дверях помещений с наружной на видном месте (в нарушение п.12 ППР в РФ).	4. Договор на проведение категорирования помещений заключен, работы выполняются подрядной организацией. Нарушение будет устранено не позднее 28.02.2026г.
5. Не обеспечена работоспособность резервных источников питания систем противопожарной защиты (в нарушение п.54 ППР в РФ).	5. Организацией, осуществляющей техническое обслуживание АПС заменен источник питания систем противопожарной защиты. Нарушение устранено 10.02.2026г.
6. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (ст. 88, ФЗ-123)	6. Нарушение будет устранено не позднее 31.03.2026г. Заключен договор на установку противопожарной двери. Работы будут произведены в период весенних каникул в связи с тем, что работы по замене установленной ранее двери на противопожарную дверь возможно проводить только в отсутствие учащихся.
7. Помещение №4, расположенное на 1 этаже не обеспечено пожарными извещателями (ст. 4-6, 54 ФЗ 123)	7. Нарушение устранено 10.02.2026г.
Санитарно-эпидемиологические требования	
1. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, не имеет маркировки в зависимости от назначения и видов работ, что является нарушением п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг».	1. Нарушение устранено 26.01.2026г.
2. Не соответствует условие хранения дезинфицирующего средства, что является нарушением Гл. 3, п. 85, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	2. Нарушение устранено 26.01.2026г.

Руководством ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. А.С.Даргомыжского» приняты все меры по устранению выявленных при проведении проверки нарушений.

За ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей и допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности кладовщик, техник А.Ю.Глазов.

Приложения:

1. Копия приказа о дисциплинарном взыскании - на 1л.

Директор



М.М.Морозова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского»

ПРИКАЗ

27 января 2026г.


№9/ЛС

О применении дисциплинарного взыскания

В связи с ненадлежащим исполнением кладовщиком А.Ю.Глазовым своих должностных обязанностей, выявленных при проведении проверки Останкинской межрайонной прокуратурой 20.01.2026г., на основании Представления Останкинской межрайонной прокуратуры от 26.01.2026, руководствуясь статьями 192-193 Трудового кодекса РФ, **приказываю:**

1. Применить к кладовщику А.Ю.Глазову дисциплинарное взыскание в виде замечания.
2. Ведущему специалисту по персоналу У.В.Михалевой ознакомить А.Ю.Глазова с настоящим приказом в течение 3-х рабочих дней под роспись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



М.М.Морозова

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕН:


Кладовщик



"24" 01

А.Ю.Глазов
2026г.

Ведущий специалист по персоналу



"24"

м.в.а.р.е

У.В.Михалева
2026г.